



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

для заказа щита сигнализации системы электропитания ЭДГ

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			
Объект			

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	
		1	2
1.	Количество ИПМ подключенных к щиту сигнализации	1	2
2.	Количество щитов		
3.	Уровень взрывозащиты (Ex-маркировка)	1Ex d e IIC T4 Gb	1Ex d e IIC T4 Gb
4.	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP 66	IP 66
5.	Температура окружающей среды, °C	минус 60 ... + 60	минус 60 ... + 60
6.	Электрообогрев	ДА НЕТ	ДА НЕТ
7.	Наличие кнопки СТОП	1	2
8.	Наличие сигнальных ламп РАБОТА (цвет зеленый)	2	4

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
9.	Дополнительные требования: По требованию заказчика щит сигнализации может быть укомплектован амперметром.	

Подпись _____

Дата _____

_____ (Ф.И.О.)