



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

для заказа шкафа силового системы электропитания ЭДГ

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			
Объект			

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
1.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 3.1
2.	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	Не ниже IP 43
3.	Количество ИПМ, подключенных к шкафу силовому	
4.	Напряжение переменного тока, В	3 фазы ~ 380 В, по одному вводу для каждого ЭДГ / ИПМ
5.	Номинальное напряжение изоляции, В	660
6.	Частота переменного тока, Гц	50±1
7.	Отклонение напряжения переменного тока от номинального, %	±10
8.	Потребляемый ток, А	100 – 600
9.	Принудительная вентиляция	ДА

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
10.	Тип обслуживания	ОДНОСТОРОННЕЕ ДВУСТОРОННЕЕ
11.	Конструктивное исполнение	НАПОЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ
12.	Подвод кабельных линий	СВЕРХУ СНИЗУ
13.	Производитель модульного оборудования	ABB Schneider Electric Siemens иной (указать в п.14)
14.	Дополнительные требования:	

Подпись _____

_____ (Ф.И.О.)

Дата _____