



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

для заказа шкафа силового системы электропитания ЭДГ
взрывозащищенного исполнения

| ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | | | |
|---|--|--------|--|
| Организация | | | |
| ФИО | | | |
| Телефон | | E-mail | |
| Адрес | | | |

| ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ | | | |
|--|--|--------|--|
| Организация | | | |
| ФИО | | | |
| Телефон | | E-mail | |
| Адрес | | | |
| Объект | | | |

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
|-------|---|--|
| 1. | Уровень взрывозащиты (Ex-маркировка) | 1Ex d IIC T5 Gb X |
| 2. | Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP 66 |
| 3. | Температура окружающей среды, °С | минус 60 ... + 60 |
| 4. | Количество ИПМ, подключенных к шкафу силовому | 1 2 |
| 5. | Напряжение переменного тока, В | 3 фазы ~ 380 В, по одному вводу для каждого ЭДГ или ИПМ |
| 6. | Номинальное напряжение изоляции, В | 660 |
| 7. | Частота переменного тока, Гц | 50 ± 1 |
| 8. | Отклонение напряжения переменного тока от номинального, % | ± 10 |

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР |
|-------|---|---|
| 9. | Потребляемый ток, А | 100 - 200 |
| 10. | Электрообогрев | ДА |
| 11. | Наличие кнопки СТОП | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ДА НЕТ </div> |
| 12. | Наличие сигнальных ламп РАБОТА (цвет зеленый) | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> ДА НЕТ </div> |
| 13. | Дополнительные требования: | |

Подпись _____

_____ (Ф.И.О.)

Дата _____