



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

для заказа шкафа управления системы электропитания ЭДГ
взрывозащищенного исполнения

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЛИЦА) ЗАПОЛНИВШЕЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			

ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ			
Организация			
ФИО			
Телефон		E-mail	
Адрес			
Объект			

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР
1.	Уровень взрывозащиты (Ex-маркировка)	1Ex d IIC T5 Gb X
2.	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP 65
3.	Температура окружающей среды, °С	минус 60 ... + 60
4.	Количество блоков управления БУ-02 установленных в шкафу	1
5.	Напряжение переменного тока, В	220
6.	Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
7.	Отклонение напряжения переменного тока от номинального, %	± 10
8.	Электрообогрев	ДА
9.	Наличие кнопки СТОП	ДА НЕТ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	
10.	Наличие сигнальных ламп:		
	РАБОТА	ДА	НЕТ
	ПИТАНИЕ	ДА	НЕТ
	ОБОГРЕВ ВКЛ.	ДА	НЕТ
11.	Дополнительные требования:		

Подпись _____

_____ (Ф.И.О.)

Дата _____